



ООО "Никогласс"

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА /
CONTROL REPORT

Холст стекловолокнистый
кровельный
NICOglass 50

Партия / Batch № 3 017

11.07.2022

Наименование показателя / Characteristics	Ед. измерения / UOM	Нормативное значение / Normative value	Фактическое значение / Actual value
Влажность / Moisture	%	1	0,220
Длина / Length	м	3 000	2 350,000
Номинальная поверхностная плотность / Density	г/м ²	50 ± 3	49,700
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании / LOI	%	22 ± 3	23,250
Разрывная нагрузка основа / Tensile strength, warp	Н/50мм	250	300,500
Разрывная нагрузка уток / Tensile strength, weft	Н/50мм	0	82,000
Ширина / Width	мм	1 000,000	1 000,000

ТУ 23.14.12-001-13344965-2020

Штамп ОТК



ООО "Никогласс"

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА /
CONTROL REPORT

Холст стекловолокнистый
кровельный
NICOglass 40

Партия / Batch № 3 062

13.07.2022

Наименование показателя / Characteristics	Ед. измерения / UOM	Нормативное значение / Normative value	Фактическое значение / Actual value
Влажность / Moisture	%	1	0,287
Длина / Length	м	3 000	3 563,636
Номинальная поверхностная плотность / Density	г/м ²	40 ± 3	41,436
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании / LOI	%	20 ± 3	22,200
Разрывная нагрузка основа / Tensile strength, warp	Н/50мм	140	251,091
Разрывная нагрузка уток / Tensile strength, weft	Н/50мм	0	71,818
Ширина / Width	мм	1 000,000	1 000,000

ТУ 23.14.12-001-13344965-2020

Штамп ОТК

