

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГСА	BY/112 088.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA	

Орган по сертификации материалов, изделий,
работ и услуг в строительстве Научно-
исследовательского республиканского
унитарного предприятия по строительству
«Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. TP013 088.01 00708

Дата регистрации 21 февраля 2022 г.

Действителен по 20 февраля 2027 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК», 301661, Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК», 301661, Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14.

Продукция Плиты гипсовые строительные КНАУФ-листы САПФИР (ГСП) типа DFH3IR (влагостойкие, заданной плотности, с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, с повышенной твердостью поверхности, повышенной прочностью), изготавливаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009).
Серийное производство.

код ОКП РБ – 23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС – 6809

соответствует требованиям TP 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», ГОСТ 32614-2012 «Плиты гипсовые строительные. Технические условия», п.п. 4.1.2.2, 4.2, 4.6.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.2.3, 4.7.2.4, 4.7.2.5, 4.8, 4.11, 4.12.

Сертификат соответствия выдан на основании

- акта анализа состояния производства от 19.02.2021, составленного органом по сертификации «ВНИИСТРОМ НЦК-Сертификация» ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК», аттестат аккредитации № RA.RU.11CM29;


- протокола сертификационных испытаний № 203 С от 25.02.2021, выданного ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики», № RA.RU.21CA65; протокола испытаний № 63-6 от 09.02.2022, выданного ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», № BY/112 1.0290; протокола испытаний № 8189/РС от 15.07.2021, выданного НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», № ТРПБ.RU.ИН28; протокола испытаний № 02-02.22 от 09.02.2022, выданного ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», № BY/112 1.0102.

Дополнительные информация Плиты КНАУФ-листы Сапфир (ГСП типа DFH3IR) относятся к группе слабогорючих материалов (Г1) по ГОСТ 30244, группе трудновоспламеняемых материалов (В1) по ГОСТ 30402, группе материалов с малой дымообразующей способностью и группе малоопасных материалов (Т1) по ГОСТ 12.1.044.

Начальник
сертификационного центра


А.В. Милошевский

Эксперт-аудитор


М.В. Старовыборная

№ 0280645